



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7128
Item: 3 CABOS BOBINA
Grupo: 3 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 06205
Data: 09:20 04/02/2025
Operador: ENDRILL
Observações: 24 GIGA OHMS

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 37 KW
Vn[V]: 220/440
In[A]: 121.0/61.0
Rot.[rpm]: 1880
Carc.: DV225S4

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/2; 1/3; 2/3	1000V	Aprov.	1.0(10.0)	0.3(10.0)	0.1(10.0)	0.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

