



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7228
Item: 12 CABOS BOBINA
Grupo: 12 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 06400
Data: 11:31 25/03/2025
Operador: JOCIVAL
Observações: 56 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 250
Vn[V]: 220/380/440
In[A]: 647/374/325
Rot.[rpm]: 1.190
Carc.: 355/SM

3 Resumo de Resultados:

| Nome | Ligação | Tensão | Result. | Desvio(%) | | | |
|--------|------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Am. | Ar. | In. | Fr. |
| ENSAIO | 1/4; 2/5; 3/6; 1/4; 2/5; 3/6 | 1500V | Aprov. | 2.4(10.0) | 0.7(10.0) | 5.3(10.0) | 2.7(10.0) |

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

