



# Relatório Surge-Test

## 1 Informações Gerais:

Cliente: 7256  
Item: 6 CABOS BOBINA  
Grupo: 6 CABOS BOBINA  
Nº do Teste: 06413  
Data: 12:13 28/03/2025  
Operador: JOCIVAL  
Observações: 90 GIGA OHMS DE ISOLACAO

## 2 Dados do Motor:

N.S.:  
Po[cv]: 1.5  
Vn[V]: 220/380  
In[A]: 4.14/2.4  
Rot.[rpm]: 3.415  
Carc.: 80

## 3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6	1200V	Aprov.	0.8(10.0)	0.1(10.0)	0.0(10.0)	0.0(10.0)

## 4 Formas de Onda:

### 4.1 Gráfico ENSAIO:

