

Relatório de medição - Miliohmímetro, número 1306

Cliente:

Número de série:

Ordem de serviço: 7279

Carcaça: 355

Potência: 400 CV

Tensão: 440/760

Operador: JOCIVAL

Observações: TOLERANCIA 5%

Resistências medidas [1, 2, 3]: ['0.011533', '0.011521', '0.011528'] Ohm

Erro: 0.10 %

Escala selecionada: E2 1m - 10m Ohm

Compensação (material): Cobre

Temperatura ambiente: 21.9 °C

Temperatura de referência: 25.0 °C

Fórmula da compensação de temperatura: $R_{final} = R_{crua} * (1 + (Alfa * (TempAtual - TempReferencia)))$. Onde Alfa alumínio=0.0036 e Alfa cobre=0.0040

Fórmula de cálculo do erro percentual: $Erro \% = 100 * ((maiorValor(lista_re_resistencias) / menorValor(lista_de_resistencias))-1)$