



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7279
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 06689
Data: 12:09 02/06/2025
Operador: JOCIVAL
Observações: 18 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 400
Vn[V]: 440/760
In[A]: 469.5/270
Rot.[rpm]: 1.740
Carc.: 355

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	1.9(10.0)	0.2(10.0)	0.1(10.0)	0.0(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

