



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 104
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 07040
Data: 12:49 29/09/2025
Operador: JOCIVAL
Observações: 20 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 200
Vn[V]: 440/760
In[A]: 254/147
Rot.[rpm]: 1.775
Carc.: 315 L

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	3.1(10.0)	0.2(10.0)	0.2(10.0)	0.0(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

