

Relatório de medição - Miliohmímetro, número 1349

Cliente:

Número de série:

Ordem de serviço: 7390

Carcaça: 80

Potência: 2 CV

Tensão: 220/380/440

Operador: JOCIVAL

Observações: TOLERANCIA

Resistências medidas [1, 2, 3]: ['5.165', '5.16', '5.16'] Ohm

Erro: 0.10 %

Escala selecionada: E5 1R - 10R Ohm

Compensação (material): Cobre

Temperatura ambiente: 21.6 °C

Temperatura de referência: 25.0 °C

Fórmula da compensação de temperatura: $R_{final} = R_{crua} * (1 + (Alfa * (TempAtual - TempReferencia)))$. Onde Alfa alumínio=0.0036 e Alfa cobre=0.0040

Fórmula de cálculo do erro percentual: $Erro \% = 100 * ((maiorValor(lista_re_resistencias) / menorValor(lista_de_resistencias))-1)$