



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7446
Item: 6 CABOS BOBINA
Grupo: 6 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 06849
Data: 09:47 16/07/2025
Operador: JOCIVAL
Observações: 84 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 0.75 KW
Vn[V]: 220/380
In[A]: 3.25/1.89
Rot.[rpm]: 1.751
Carc.: 80

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6	1200V	Aprov.	7.2(10.0)	3.0(10.0)	0.1(10.0)	0.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

