



# Relatório Surge-Test

## 1 Informações Gerais:

Cliente: 158  
Item: 3 CABOS BOBINA 3000V  
Grupo: 3 CABOS BOBINA 3000V  
Nº do Teste: 07287  
Data: 12:17 12/12/2025  
Operador: JOCIVAL  
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

## 2 Dados do Motor:

N.S.:  
Po[cv]: 4  
Vn[V]: 380  
In[A]: 6.21  
Rot.[rpm]: 3.450  
Carc.: 90 L

## 3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	
COMPARATIVO	1/2; 2/3; 3/1	3000V	Aprov.	0.8(10.0)	0.5(10.0)	0.3(10.0)	0.2(10.0)

## 4 Formas de Onda:

### 4.1 Gráfico COMPARATIVO:

