



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 168
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 07389
Data: 12:09 21/01/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 20 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 4
Vn[V]: 220/380
In[A]: 10.7/6.2
Rot.[rpm]: 3.450
Carc.: 90 L

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	0.9(10.0)	0.7(10.0)	0.4(10.0)	0.2(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

