



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7482
Item: 6 CABOS BOBINA
Grupo: 6 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 07619
Data: 12:11 13/03/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 5
Vn[V]: 220/380
In[A]: 14/8
Rot.[rpm]: 1.750
Carc.: 100

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6	1200V	Aprov.	0.9(10.0)	1.3(10.0)	4.4(10.0)	2.3(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

