



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 193
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 07833
Data: 11:38 30/03/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 10
Vn[V]: 220/380
In[A]: 27/15.6
Rot.[rpm]: 1.140
Carc.: 160

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	3.1(10.0)	3.0(10.0)	3.7(10.0)	1.8(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

