

## Relatório de medição - Miliohmímetro, número 1611

Cliente:

Número de série:

Ordem de serviço: 7366

Carcaça: 100 L

Potência: 5 CV

Tensão: 220/380/440

Operador: JOCIVAL

Observações: TOLERANCIA 5%

Resistências medidas [1, 2, 3]: ['1857.7', '1855.5', '1861.6'] Ohm

Erro: 0.33 %

Escala selecionada: E7 100R - 1k Ohm

Compensação (material): Cobre

Temperatura ambiente: 30.0 °C

Temperatura de referência: 25.0 °C

Fórmula da compensação de temperatura:  $R_{final} = R_{crua} * (1 + (Alfa * (TempAtual - TempReferencia)))$  . Onde Alfa alumínio=0.0036 e Alfa cobre=0.0040

Fórmula de cálculo do erro percentual:  $Erro \% = 100 * ((maiorValor(lista\_re\_resistencias) / menorValor(lista\_de\_resistencias))-1)$