Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7632
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
N^o do Teste: 07841
Data: 12:41 31/03/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 15
Vn[V]: 220/380
In[A]: 36.9/21.4
Rot.[rpm]: 3.520
Carc.: 132 M

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	0.5(10.0)	1.0(10.0)	0.6(10.0)	0.3(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO: