



# Relatório Surge-Test

## 1 Informações Gerais:

Cliente: 7673  
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V  
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V  
Nº do Teste: 07313  
Data: 10:53 29/12/2025  
Operador: JOCIVAL  
Observações: 256 GIGA OHMS DE ISOLACAO

## 2 Dados do Motor:

N.S.:  
Po[cv]: 50  
Vn[V]: 380/660  
In[A]: 67/38  
Rot.[rpm]: 3.600  
Carc.: 200

## 3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	0.5(10.0)	1.3(10.0)	0.5(10.0)	0.3(10.0)

## 4 Formas de Onda:

### 4.1 Gráfico COMPARATIVO:

