

Relatório de medição - Miliohmímetro, número 1321

Cliente:

Número de série:

Ordem de serviço: 019

Carcaça: 160

Potência: 11 KW

Tensão: 440

Operador: JOCIVAL

Observações: TOLERANCIA 5%

Resistências medidas [1, 2, 3]: ['0.6077', '0.6076', '0.6077'] Ohm

Erro: 0.02 %

Escala selecionada: E4 100m - 1R Ohm

Compensação (material): Cobre

Temperatura ambiente: 21.6 °C

Temperatura de referência: 25.0 °C

Fórmula da compensação de temperatura: $R_{final} = R_{crua} * (1 + (Alfa * (TempAtual - TempReferencia)))$. Onde Alfa alumínio=0.0036 e Alfa cobre=0.0040

Fórmula de cálculo do erro percentual: Erro %: $100 * ((maiorValor(lista_re_resistencias) / menorValor(lista_de_resistencias))-1)$