



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 019
Item: 3 CABOS BOBINA
Grupo: 3 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 06734
Data: 09:17 17/06/2025
Operador: JOCIVAL
Observações: 145 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 11 KW
Vn[V]: 440
In[A]: 19.9
Rot.[rpm]: 1.740
Carc.: 160

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/2; 1/3; 2/3	2000V	Aprov.	1.5(10.0)	2.1(10.0)	0.5(10.0)	0.3(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

