



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 178
Item: 6 CABOS BOBINA
Grupo: 6 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 03566
Data: 11:20 15/04/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 18 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 400CV
Vn[V]: 440/760
In[A]: 465/270
Rot.[rpm]: 1700
Carc.: 355

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6	1900V	Aprov.	1.5(10.0)	1.1(10.0)	2.2(10.0)	1.3(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

