



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 248
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 08358
Data: 11:36 16/05/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 311 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 7.5
Vn[V]: 380/660
In[A]: 13/8
Rot.[rpm]: 852
Carc.: 160 M

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	2.4(10.0)	1.6(10.0)	0.6(10.0)	0.3(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

