



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7487
Item: 6 CABOS BOBINA
Grupo: 6 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 08605
Data: 10:18 20/08/2025
Operador: JOCIVAL
Observações: 20 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 400CV
Vn[V]: 440/760
In[A]: 465/270
Rot.[rpm]: 1700
Carc.: VOGES/355

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6	1900V	Aprov.	1.6(10.0)	1.1(10.0)	3.1(10.0)	1.2(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

