



# Relatório Surge-Test

## 1 Informações Gerais:

Cliente: 7594  
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V  
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V  
Nº do Teste: 08356  
Data: 12:10 14/05/2026  
Operador: JOCIVAL  
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

## 2 Dados do Motor:

N.S.:  
Po[cv]: 0.75  
Vn[V]: 220/380  
In[A]: 3.25/1.89  
Rot.[rpm]: 3.600  
Carc.: 80

## 3 Resumo de Resultados:

| Nome        | Ligação       | Tensão | Result. | Desvio(%) |           |           |           |
|-------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |               |        |         | Am.       | Ar.       | In.       | Fr.       |
| COMPARATIVO | 1/4; 2/5; 3/6 | 3000V  | Aprov.  | 1.0(10.0) | 0.2(10.0) | 0.4(10.0) | 0.2(10.0) |

## 4 Formas de Onda:

### 4.1 Gráfico COMPARATIVO:

