



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7633
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 08350
Data: 12:49 13/05/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 0.5
Vn[V]: 220/380
In[A]: 1.76/1.02
Rot.[rpm]: 1.700
Carc.: 71

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	0.9(10.0)	0.5(10.0)	1.2(10.0)	0.6(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

