



# Relatório Surge-Test

## 1 Informações Gerais:

Cliente: 7634  
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V  
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V  
Nº do Teste: 08357  
Data: 12:16 14/05/2026  
Operador: JOCIVAL  
Observações: 2 GIGA OHMS DE ISOLACAO

## 2 Dados do Motor:

N.S.:  
Po[cv]: 5  
Vn[V]: 220/380  
In[A]: 14/8  
Rot.[rpm]: 1.750  
Carc.: 100

## 3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	1.1(10.0)	1.8(10.0)	0.7(10.0)	0.3(10.0)

## 4 Formas de Onda:

### 4.1 Gráfico COMPARATIVO:

