



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7798
Item: 12 CABOS BOBINA
Grupo: 12 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 01223
Data: 16:43 05/05/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 14 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 1
Vn[V]: 220/380/440
In[A]:3,4/2/1,7
Rot.[rpm]: 1100
Carc.: MAVI

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6; 1/4; 2/5; 3/6	2000V	Aprov.	2.5(10.0)	0.7(10.0)	1.4(10.0)	0.6(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

