



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7845
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 08382
Data: 12:16 19/05/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 77 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 7.5 KW
Vn[V]: 220/380
In[A]: 24.8/14.9
Rot.[rpm]: 1.745
Carc.: 132 M

3 Resumo de Resultados:

| Nome | Ligação | Tensão | Result. | Desvio(%) | | | |
|-------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Am. | Ar. | In. | Fr. |
| COMPARATIVO | 1/4; 2/5; 3/6 | 3000V | Aprov. | 3.8(10.0) | 4.0(10.0) | 0.9(10.0) | 0.4(10.0) |

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

