



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7352
Item: 12 CABOS BOBINA
Grupo: 12 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 08410
Data: 11:00 22/05/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 144 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 3
Vn[V]: 220/380/440
In[A]: 8.5/4.9/4.2
Rot.[rpm]: 1.750
Carc.: 90 L

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6; 1/4; 2/5; 3/6	2000V	Aprov.	3.8(10.0)	0.5(10.0)	0.4(10.0)	0.2(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

