

Relatório de medição - Miliohmímetro, número 1762

Cliente:  
Número de série:  
Ordem de serviço: 7828  
Carcaça: BR/150/W  
Potência: 1.5 CV  
Tensão: 440  
Operador: JOCIVAL  
Observações: TOLERANCIA 5%

Resistências medidas [1, 2, 3]: ['21.62', '21.54', '21.52'] Ohm

Erro: 0.46 %

Escala selecionada: E6 10R - 100R Ohm

Compensação (material): Cobre

Temperatura ambiente: 31.0 °C

Temperatura de referência: 25.0 °C

Fórmula da compensação de temperatura:  $R_{final} = R_{crua} * (1 + (Alfa * (TempAtual - TempReferencia)))$  . Onde Alfa alumínio=0.0036 e Alfa cobre=0.0040

Fórmula de cálculo do erro percentual:  $Erro \% = 100 * ((maiorValor(lista\_re\_resistencias) / menorValor(lista\_de\_resistencias))-1)$