



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7838
Item: 3 CABOS BOBINA
Grupo: 3 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 08533
Data: 12:44 08/06/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 177 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 1.84KW/3.1KW
Vn[V]: 380/380
In[A]: 6.4/8
Rot.[rpm]: 1.750/1.200
Carc.: 112 M

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Desvio(%)			
				Am.	Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/2; 2/3; 3/1	2000V	Aprov.	2.7(10.0)	0.6(10.0)	0.2(10.0)	0.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

