



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7852

Item: 6 CABOS BOBINA 3000V

Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V

Nº do Teste: 08537

Data: 08:27 10/06/2026

Operador: JOCIVAL

Observações: 88 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:

Po[cv]: 20

Vn[V]: 380/660

In[A]: 30.5/17.5

Rot.[rpm]: 1.770

Carc.: 160 M

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	2.1(10.0)	2.3(10.0)	3.9(10.0)	2.0(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

