



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 295
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 08637
Data: 11:31 01/07/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 33 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 0.73 KW
Vn[V]: 220/380
In[A]: 2.55/1.47
Rot.[rpm]: 1.800
Carc.: MV/097/4/BW

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	2.1(10.0)	0.9(10.0)	1.0(10.0)	0.5(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

