



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7334

Item: 6 CABOS BOBINA 3000V

Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V

Nº do Teste: 08612

Data: 12:34 27/06/2026

Operador: JOCIVAL

Observações: 137 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:

Po[cv]: 3

Vn[V]: 220/380

In[A]: 8.42/4.87

Rot.[rpm]: 3.465

Carc.: 90 L

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	1.9(10.0)	0.7(10.0)	0.1(10.0)	0.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

