



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7571

Item: 6 CABOS BOBINA 3000V

Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V

Nº do Teste: 08636

Data: 12:36 30/06/2026

Operador: JOCIVAL

Observações: 87 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:

Po[cv]: 7.5 KW

Vn[V]: 440/690

In[A]: 15.7/9.06

Rot.[rpm]: 1.755

Carc.: 132 M

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	4.1(10.0)	2.5(10.0)	4.2(10.0)	2.1(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

