



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7584
Item: 6 CABOS BOBINA 3000V
Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V
Nº do Teste: 08573
Data: 12:05 19/06/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 83 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 15
Vn[V]: 220/380
In[A]: 36/20.8
Rot.[rpm]: 3.600
Carc.: 132 M

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	4.1(10.0)	2.9(10.0)	0.8(10.0)	0.4(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

