



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7602
Item: 12 CABOS BOBINA
Grupo: 12 CABOS BOBINA
Nº do Teste: 08525
Data: 12:22 04/06/2026
Operador: JOCIVAL
Observações: 377 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:
Po[cv]: 40
Vn[V]: 220/380/440
In[A]: 99/57.3/49.5
Rot.[rpm]: 3.550
Carc.: 200 M

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6; 1/4; 2/5; 3/6	2000V	Aprov.	1.3(10.0)	0.8(10.0)	6.9(10.0)	3.4(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

