



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7771

Item: 12 CABOS BOBINA

Grupo: 12 CABOS BOBINA

Nº do Teste: 08616

Data: 12:11 27/06/2026

Operador: JOCIVAL

Observações: 72 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:

Po[cv]: 3.7 KW

Vn[V]: 220/380/440

In[A]: 15/8.7/7.5

Rot.[rpm]: 1.758

Carc.: 100 L

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
ENSAIO	1/4; 2/5; 3/6; 1/4; 2/5; 3/6	2000V	Aprov.	5.6(10.0)	3.9(10.0)	2.0(10.0)	1.0(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico ENSAIO:

