



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7779

Item: 6 CABOS BOBINA 3000V

Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V

Nº do Teste: 08721

Data: 12:20 03/07/2026

Operador: JOCIVAL

Observações: 175 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:

Po[cv]: 5

Vn[V]: 220/380

In[A]: 13/7

Rot.[rpm]: 1.750

Carc.: 100 L

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	2.2(10.0)	2.0(10.0)	0.4(10.0)	0.2(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

