



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7823

Item: 6 CABOS BOBINA 3000V

Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V

Nº do Teste: 08755

Data: 12:27 06/07/2026

Operador: JOCIVAL

Observações: 93 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:

Po[cv]: 12.5

Vn[V]: 220/380

In[A]: 22/17.9

Rot.[rpm]: 1.750

Carc.: 132

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	5.5(10.0)	0.3(10.0)	7.4(10.0)	3.8(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

