

Relatório de medição - Miliohmímetro, número 2002

Cliente:
Número de série:
Ordem de serviço: 7872
Carcaça: 90 S
Potência: 3 CV
Tensão: 220/380
Operador: ERICK
Observações: TOLERANCIA 5%

Resistências medidas [1, 2, 3]: ['1.773', '1.778', '1.777'] Ohm

Erro: 0.28 %

Escala selecionada: E5 1R - 10R Ohm

Compensação (material): Cobre

Temperatura ambiente: 25.8 °C

Temperatura de referência: 25.0 °C

Fórmula da compensação de temperatura: $R_{final} = R_{crua} * (1 + (Alfa * (TempAtual - TempReferencia)))$. Onde Alfa alumínio=0.0036 e Alfa cobre=0.0040

Fórmula de cálculo do erro percentual: $Erro \% = 100 * ((maiorValor(lista_re_resistencias) / menorValor(lista_de_resistencias))-1)$