



Relatório Surge-Test

1 Informações Gerais:

Cliente: 7877

Item: 6 CABOS BOBINA 3000V

Grupo: 6 CABOS BOBINA 3000V

Nº do Teste: 08593

Data: 12:30 25/06/2026

Operador: JOCIVAL

Observações: 186 GIGA OHMS DE ISOLACAO

2 Dados do Motor:

N.S.:

Po[cv]: 10

Vn[V]: 220/380

In[A]: 27/15

Rot.[rpm]: 1.750

Carc.: 132

3 Resumo de Resultados:

Nome	Ligação	Tensão	Result.	Am.	Desvio(%)		
					Ar.	In.	Fr.
COMPARATIVO	1/4; 2/5; 3/6	3000V	Aprov.	0.3(10.0)	1.6(10.0)	0.6(10.0)	0.3(10.0)

4 Formas de Onda:

4.1 Gráfico COMPARATIVO:

